



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

© ул. Северо-Енисейская, д.33, 4 этаж, комната 5, г.Красноярск, Россия, 660075. ИНН/КПП 2460050766/246001001

✉ г. Красноярск, 660075, а/я 12829 E-mail: info@crkk.ru ☎ +7 (391) 219-00-45 🌐 www.crkk.ru ОГРН 1022401802136

23 МАЙ 2022

№ 08-1337

На № 01/38-1746 от «16» мая 2022 г.

Исполняющему обязанности
Главы Богучанского района
Любиму В.М.

663430, Красноярский край,
Богучанский район, с.Богучаны,
ул. Октябрьская, 72

*«О предоставлении запрашиваемой
информации – о возможности подключения»*

e-mail: admin-bog@mail.ru,
zemres2407@mail.ru

Уважаемый Виктор Михайлович!

ГПКК «ЦРКК», на Ваш запрос по предоставлению информации о возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 24:07:0901002:161, с видом разрешенного использования – Объекты промышленного назначения IV -V класса; Объекты производственной инфраструктуры, административно-бытовые здания. Объекты коммунально-складского назначения IV - V классов опасности; Объекты пожарной охраны; Линейные объекты, инженерные сети и сооружения; Очистные сооружения; Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта; Объекты логистической деятельности, склады; Научно производственные предприятия; Котельные; Торговые базы, склады-холодильники, оптовые базы, магазины; Предприятия коммунального хозяйства; Офисы, конторы, архивы, расположенном по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. Западная, 20, сообщает следующее.

1. Точка подключения к сетям водоснабжения: на границе земельного участка. Точка присоединения к централизованным сетям водоснабжения – в существующей тепловой камере 1ТК74 совместной прокладки с сетью водоснабжения, расположенной в районе здания по ул. Пушкина, 1Ж.

1.1. Максимальная нагрузка в точке подключения к централизованным сетям водоснабжения с учетом полива территории: 0,3 м³/сут.

2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов правительства Российской Федерации и положений отдельных актов правительства Российской Федерации» от 30 ноября 2021 г. № 2130 (далее – Правила), обязательства организации, выдавшей информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным

системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются в случае, если в течение одного года с даты получения указанной информации, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не может составлять менее трех месяцев со дня представления организацией, выдавшей информацию о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

3. Ориентировочная стоимость подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоснабжения составляет 16,5 млн. рублей и действует в течение ближайших шести месяцев.

4. Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения определяется условиями договора о подключении (технологическом присоединении).

Исполняющий обязанности директора



И.Ю. Жуков