

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ»**

ООО «ВОДРЕС»
663430 с. Богучаны,
Красноярского края
ул. Ленина, 19, а/я 66,
тел/факс 8(39162)21-249

Заявитель: Администрация Богучанского района

Исх. № 580

от « 17 » июля 2020г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СЕТЯМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Подключаемый объект: земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. Ангарская, 2 «Л»

Диаметр присоединяемых сетей и материал труб определяется проектом.

Напор сетевой воды в точке подключения: от 0,3-6,0 кгс/см².

Заявленный суточный объем холодной воды для хозяйственно-питьевых нужд: 1 м³/сутки.

Мероприятия по подключению к централизованной системе водоснабжения:

1. Строительство магистрального водопровода от «Точки 1» (в районе дома № 1 по ул. Гоголя), до «Точки 2» в районе подключаемого объекта.
2. Разработать и согласовать с ООО «Водными ресурсами» проект (схему) подключения к централизованному водоснабжению и водоотведению, разработанный специализированными организациями, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования.

2. Проектом (схемой) предусмотреть:

- 2.1. Прокладку систем водоснабжения и водоотведения выполнить с учетом действующих коммуникаций, от точки подключения до земельного участка.
- 2.2. Точку подключения объекта определить в «Точке 2» в районе подключаемого объекта
- 2.3. Устройство в точке подключения ж/б колодца \varnothing 1,5 м.
- 2.4. Обеспечить незамерзание трубопровода водоснабжения.
- 2.5. Устройство индивидуального прибора учета холодной воды (согласно паспорта прибора учета) в доступном месте, для контроля и снятия показаний.
- 2.6. Устройство системы водоотведения (обустройство водоотведения исполнять в соответствии с СанПиН, СНиП).
3. Проект (схему) согласовать со всеми заинтересованными организациями, в установленном порядке. В случае отказа в согласовании одного из заинтересованных лиц запрещается проводить земляные работы.
4. Получить разрешение на производство работ в администрации сельского совета.
5. Земляные работы, укладку и монтаж трубопровода водоснабжения выполнить, согласно проекта (схемы), СНиП 2.04.02-84, настоящих технических условий.
6. По окончании монтажных работ (до обратной засыпки грунта) вызвать представителя ООО «Водные ресурсы» для приемки скрытых работ и составления «Акта осмотра скрытых работ», «Исполнительной схемы».
7. Заключить с ООО «Водные ресурсы» договор на предоставление услуги холодного водоснабжения.
8. Произвести ввод в эксплуатацию прибора учета холодного водоснабжения.
9. Технологическое присоединение, гидравлическое испытание трубопровода провести с

Исх. 2060

участием представителя ООО «Водные ресурсы» и составлением «Акта проведения гидравлического испытания трубопровода», «Акта о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения».

10. Подключение и подача ресурса производится после выполнения технических условий.

11. Срок действия технических условий - 3 года с даты выдачи.

Приложение: «Схема подключения земельного участка» на 1 листе.

Директор



В.С. Дмитриев